

Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)

Regenrohrschelle Art.-Nr. 423 027

Werkstoff: Cu



DEHN + SÖHNE

Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter	Prüfergebnis
Leiter (1): FI 30x2 Cu	H
Leiter (2): Rohr 100 Cu	

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 μ s)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 μ s)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.