

Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)

MV-Klemme Art.-Nr. 390 557

Werkstoff: Cu

Für statisch-mechanische Belastung (900N) geeignet.

Unverbindliche Abbildung



DEHN + SÖHNE

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter	Prüfergebnis
Leiter (1): Rd 8 Cu Leiter (2): Rd 8 Cu	H
Leiter (1): Rd 8 NIRO Leiter (2): Rd 8 NIRO	H

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.