

# Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)

**MV-Klemme Art.-Nr. 390 551**

**Werkstoff: Al**

Für statisch-mechanische Belastung (900N) geeignet.

Unverbindliche Abbildung



DEHN + SÖHNE

## Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter	Prüfergebnis
Leiter (1): Rd 8 Al Leiter (2): Rd 8 Al	H
Leiter (1): Rd 8 St/tZn Leiter (2): Rd 8 St/tZn	H
Leiter (1): Rd 8 NIRO Leiter (2): Rd 8 NIRO	N

## Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.