

Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)

Dachrinnenklemme Art.-Nr. 339 057

Werkstoff: Cu



DEHN + SÖHNE

Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

| Angeschlossener Leiter | Prüfergebnis |
|---|--------------|
| Leiter (1): Rd 8 Cu Leiter (2): Dachrinne Cu | H |
| Leiter (1): Rd 8 NIRO Leiter (2): Dachrinne Cu | H |

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.