

Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)

Schneefanggitterklemme Art.-Nr. 343 000

Werkstoff: St/tZn



DEHN + SÖHNE

Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter	Prüfergebnis
Leiter (1): Rd 8 St/tZn Leiter (2): FI 30x3 St/tZn	N
Leiter (1): Rd 8 NIRO Leiter (2): FI 30x3 NIRO	N
Leiter (1): Rd 8 Al Leiter (2): FI 30x2 Al	N

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 μ s)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 μ s)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.