

Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)

Schneefanggitterklemme Art.-Nr. 343 007

Werkstoff: Cu



DEHN + SÖHNE

Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter	Prüfergebnis
Leiter (1): Rd 8 NIRO Leiter (2): FI 30x2 NIRO	N
Leiter (1): Rd 8 Cu Leiter (2): FI 30x2 Cu	N

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.