

Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)

Anschlusslasche Art.-Nr. 377 005

Werkstoff: Al



DEHN + SÖHNE

Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter	Prüfergebnis
Leiter (1): Rd 8 St/tZn Leiter (2): Fl 30x3 St/tZn	H
Leiter (1): Rd 8 Al Leiter (2): Fl 30x2 Al	H
Leiter (1): Fl 30x2 St/tZn Leiter (2): Fl 30x2 St/tZn	H
Leiter (1): Fl 30x2 NIRO Leiter (2): Fl 30x2 NIRO	H
Leiter (1): Fl 30x2 Al Leiter (2): Fl 30x2 Al	H

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.