

Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)

Regenrohrschelle Art.-Nr. 423 010

Werkstoff: St/tZn



DEHN + SÖHNE

Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

Angeschlossener Leiter	Prüfergebnis
Leiter (1): FI 30x3 St/tZn Leiter (2): Rohr 100 TiZn	H
Leiter (1): FI 30x2 Al Leiter (2): Rohr 100 TiZn	H
Leiter (1): FI 30x2,5 NIRO Leiter (2): Rohr 100 TiZn	H

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.