

Herstellerprüfbericht

Prüfung nach DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)

Anschlussklemme Art.-Nr. 370 014

Werkstoff: TG/tZn



DEHN + SÖHNE

Unverbindliche Abbildung

Anwendung: oberirdisch

| Angeschlossener Leiter | Prüfergebnis |
|---|--------------|
| Leiter (1): Rd 8 St/tZn Leiter (2): FI 40x1 St/tZn | N |
| Leiter (1): Rd 8 Al Leiter (2): FI 40x1 Al | N |
| Leiter (1): Rd 8 NIRO Leiter (2): FI 40x1 NIRO | N |
| Leiter (1): Rd 8 Al Leiter (2): FI 30x2 Al | H |

Legende

Blitzstromtragfähigkeit Klasse H 100 kA (10/350 µs)

Blitzstromtragfähigkeit Klasse N 50 kA (10/350 µs)

Detaillierte Angaben zu den Prüfbedingungen können bei Bedarf angefordert werden.